

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom ¹ 16.10.2023

Gültig bis: **06.06.2035**

Registriernummer: BY-2025-005780831

Aushang


Gebäude

Hauptnutzung / Gebäudekategorie	Schulen		
Adresse	Schuberststraße 68 86368 Gersthofen		
Gebäudeteil	Ganzes Gebäude		
Baujahr Gebäude	2024		
Nettogrundfläche	17.018		
Wesentliche Energieträger für Heizung	Umweltenergie, Erdgas, Strom		
Wesentliche Energieträger für Warmwasser	Umweltenergie, Erdgas, Strom		
Art der Lüftung	☐ Fensterlüftung ☐ Schachtlüftung		☒ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Art der Kühlung	☒ Passive Kühlung ☐ Gelieferte Kälte		☒ Kühlung aus Strom ☐ Kühlung aus Wärme
Erneuerbare Energien	Art: Umweltenergie	Verwendung: Heizung, Warmwasser	

Primärenergiebedarf

Treibhausgasemissionen 19,03 kg CO₂-Äquivalent / (m²·a)


Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
64,45 kWh/(m²·a)



Anforderungswert GEG
Neubau (Vergleichswert)

Anforderungswert GEG
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Aufteilung Energiebedarf



Kühlung einschließlich Befeuchtung

Lüftung

Eingebaute Beleuchtung

Warmwasser

Heizung

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)
Dipl.-Ing. (FH) M. Eng. M. Kratzmeier
Keller & Kratzmeier Part mbB
Hunnenstraße 34
86343 Königsbrunn

KK
Keller + Kratzmeier
BERATUNGS INGENIEURE

Unterschrift des Ausstellers



Ausstellungsdatum 06.06.2025

¹ Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG